

V Rajhradě 14. 08. 2017

sp. zn.: 1074/17/Ca
č. j.: 1074/17/Ca-5
vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D.
tel.: 547 426 820

vypraveno dne:

• dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle ustanovení § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 29. 12. 2016 podala a dne 06. 02. 2017 doplnila společnost

E.ON Distribuce a.s. (IČ: 280 85 400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

(dále jen „žadatel“) zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností

E.ON ČR s.r.o. (IČ: 257 33 591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 01. 2017 společností

REMO ELEKTRO s. r. o. (IČ 269 19 001), se sídlem nám. Karla IV. 22, 628 00 Brno

zastoupená na základě plné moci ze dne 03. 01. 2017

Lucií Svojanovskou (narozena dne 22. 05. 1977), bytem Švermova 600/23, 625 00 Brno

(dále jen „zástupce žadatele“), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„1040001996 Syrovice, Pastvisko, obnova NN“

(dále jen „stavba“) na pozemcích p. č. 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 373

(zahrada), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada), 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/1 (vodní plocha), 40/8 (vodní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 4642/1 (orná půda), 594/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 4640 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/1 (orná půda), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 657/1 (orná půda), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 664/4 (zahrada) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú Syrovice.

Stručný popis jednotlivých částí stavby:

RS 21 – vedení kabelové NN

Jedná se o náhradu stávajícího volného vedení NN za kabelové zemní vedení NN včetně přepojení přípojek HDV a demontáže nahrazovaného volného vedení.

Jedná se o nové trasy kabelového vedení NN v ulicích Pastvisko a Sobotovská v Syrovicích.

Liniová stavba bude uložena pod povrchem. Na povrchu budou patrné pouze rozpojovací a přípojkové skříně.

Podzemní kabelové vedení bude uloženo do výkopů (s hloubkou záhozu 0,7 až 1,0 m) v souběhu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi. Při přechodech pod komunikacemi s pevným povrchem a pod vodotečí budou provedeny protlaky a kabely zataženy do tuhých chrániček. Povrchy výkopů poté budou upraveny do původního stavu.

Kabelové vedení bude provedeno kabely NAYY 4 x 150 a NAYY 4 x 95 v celkové délce 1040 m (přípojky 435 m).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 373 (zahrada), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada), 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/1 (vodní plocha), 40/8 (vodní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 4642/1 (orná půda), 594/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a č. j. 1074/17/Ca-5

nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 4640 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/1 (orná půda), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 657/1 (orná půda), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 664/4 (zahrada) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice. Pozemky, které by mohly být ovlivněny stavbou, jsou pozemky p. č.: 415, 413, 411, 409, 407, 405, 403, 401, 399, 397, 393, 391, 389, 382, 380, 374, 372, 371/1, 368, 366, 365/1, 363, 361, 359, 357, 386, 384, 378, 376, 302/7, 636/2, 640/2, 640/1, 642, 645/2, 613, 617, 624, 626/3, 628, 630, 632, 634, 637, 656/3, 658, 664/3, 611/2, 611/3, 615/2, 615/1, 472/4, 304/4, 304/5, 304/1, 303, 420, 421, 417, 388, 373/2, 371/3, 371/2, 358, 752, 444/35, 626/4, 640/3, 656/5, 4642/74, 4643/1, 4642/16 a 4641 všechny v k. ú. Syrovice. Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 373 (zahrada), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada), 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/1 (vodní plocha), 40/8 (vodní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 4642/1 (orná půda), 594/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 4640 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/1 (orná půda), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 657/1 (orná půda), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 664/4 (zahrada) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice.

2. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno na výkresech č. E.2.1 až E2.8 – Situace – Pastvisko a na výkresech č. E.2.9 až E2.15 – Situace – Sobotovická v měřítku 1:200 (viz. příloha), které vypracoval Ing. Jiří Kozlovský a autorizoval Ing. Milan Honek (ČKAIT 1004258) za společnost REMO ELEKTRO s.r.o. (IČ 269 19 001), nám. Karla IV. 612/22, 628 00 Brno.

3. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

4. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

5. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti **E.ON Distribuce a.s.** ze dne 14. 06. 2017 vydaném pod č. j. E7456-16187623. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN. Jsou stanoveny následující podmínky:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.**

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Stanovisko společnosti **RWE DS s.r.o.** ze dne 20.06.2016 pod zn. 5001321049 je s podmínkami:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úpiné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Sdělení **obce Syrovice** ze dne 26. 10. 2016 pod zn. 711/2016 je souhlasné s podmínkou:

- veškeré pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.

Vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 15. 07. 2016 pod č. j. 659330/16 je s podmínkami, protože ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť

elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

(2) **Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ**, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech 7 účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě -Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokornyr@cetin.cz (dále jen POS).

(4) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Stanovisko **SÚS JmK** ze dne 08. 07. 2016 (prodlouženo do 31. 12. 2017) pod zn.: 8690/2016 je souhlasné s podmínkami:

- vpravo ve směru na Sobotovice požadujeme umístění vedení zemního kabelu ve stejné trase jako je sloupové vedení. Minimální vzdálenost od osy komunikace požadujeme 5,0 m tak, aby v případě vybudování chodníku bylo vedení umístěno v tělese tohoto chodníku.

- křížení zemního kabelu s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou technologií, bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Hloubku uložení vedení v chrániče požadujeme min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5 m za hranou silniční příkopy nebo obrubníkem.

- montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.

- do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je nutné dořešit vlastnické práva k pozemkům stavbou dotčených. Na uložení inž. sítí do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje (pozemek p. č. 594/1 v k. ú. Syrovice) musí být sepsaná smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Žádost o sepsání smlouvy bude na Jihomoravský kraj, majetkový odbor, předána prostřednictvím SÚS Jmk.

- při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací v blízkosti krajské komunikace.
- případné jakékoliv poškození silničního tělesa při realizaci této stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora.
- terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
- inženýrské sítě požadujeme umístit do vzdálenosti min. 5 m od konstrukcí silničních objektů
- pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
- před zahájením a po skončení prací v silničním tělese nebo na pozemku ve vlastnictví Jmk je nutné sepsat předávací protokol.
- po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

O d ů v o d n ě n í

Dne 12. 04. 2016 podal a dne 26. 05. 2017 doplnil zástupce žadatele žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích p. č. 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 373 (zahrada), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada), 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/1 (vodní plocha), 40/8 (vodní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 4642/1 (orná půda), 594/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 4640 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/1 (orná půda), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 657/1 (orná půda), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 664/4 (zahrada) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú Syrovice.

Opatřením ze dne 29. 05. 2017 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, a protože mu jsou dobře známy poměry území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15 ti dnů k podání námitek a připomínek účastníků řízení a k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů.

Během lhůty určené k uplatnění námitek a připomínek neobdržel stavební úřad námítky ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti.

Žadatel v řízení prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnické právo popř. právo založené smlouvou stavbu provést.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě. Pozemky p. č. 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/8 (vodní plocha) a 4642/1 (orná půda) všechny v k. ú. Syrovice se nacházejí v plochách s funkčním označením PV – plochy veřejných prostranství, kde je hlavní využití zpřístupnění a obsluha pozemků dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožnění průchodu a pobytu obyvatel.

Pozemky p. č. 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 658 (zastavěná plocha a nádvoří) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice se nacházejí v plochách s funkčním označením BI – plochy bydlení – individuální, kde je přípustné bydlení v rodinných domech a s tím využití související, podmiňující nebo doplňující bydlení, tedy i související dopravní a technická infrastruktura.

Pozemky p. č. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a 386 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice se nacházejí částečně v plochách s funkčním označením BI – plochy bydlení – individuální a BX – plochy bydlení specifické – plochy stabilizované, kde je přípustné využití související nebo doplňující hlavní využití plochy BI.

Pozemek p. č. 656/1 (orná půda) k. ú. Syrovice se nachází v plochách s funkčním označením BX – plochy bydlení specifické – plochy stabilizované, kde je přípustné využití související nebo doplňující hlavní využití plochy BI.

Pozemky p. č. 657/1 (orná půda) a 664/4 (zahrada) oba v k. ú. Syrovice se nacházejí v částečně v plochách BI a PV (viz. výše).

Pozemky p. č. 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada) a 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice se nacházejí v plochách s funkčním označením SO – plochy obytné smíšené, kde je přípustné využití pro související zařízení technické a dopravní infrastruktury s bydlením.

Pozemky p. č. 594/2 (ostatní plocha) a 594/1 (ostatní plocha) oba v k. ú. Syrovice se nacházejí v plochách s funkčním označením D – plochy dopravy, kde nesmí být umístovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technického vybavení.

Pozemek p. č. 40/1 (vodní plocha) k. ú. Syrovice se nachází částečně v plochách s funkčním označením PV (viz. výše) a částečně v plochách s funkčním označením W – plochy vodní a vodohospodářské, kde je podmínečně přípustné křížení s liniovými stavbami dopravy a inženýrských sítí za podmínky, že je slučitelné s hlavním využitím a je ve veřejném zájmu.

č. j. 1074/17/Ca-5

Pozemek p. č. 4640 (zahrada) k. ú. Syrovice se nachází v plochách s funkčním označením NS – plochy smíšené nezastavěného území, kde je přípustné využití zařízení dopravní a technické obsluhy. Územní plán obce byl schválen dne 09. 11. 2015 a nabyl účinnosti dne 27. 11. 2015. Všechny výše uvedené pozemky vyhovují obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a smlouvami:

- Vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 07. 06. 2017; č. j. OZPSU/9220/2017-2
- Stanovisko RWE DS s.r.o. ze dne 20. 06. 2016; zn.: 5001321049
- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 14. 06. 2017; č. j. E7456-16187623
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 15. 07. 2016; č. j. 659330/16
- Vyjádření obce Syrovice ze dne 26. 10. 2016; zn. 711/2016
- Stanovisko Šatavsko svazek obcí ze dne 02. 06. 2016; č. j. 128/2016-H
- Vyjádření VAS a.s. ze dne 23. 05. 2016; č. j. BV/2571/2016-Ben
- Stanovisko SÚS JmK ze dne 08. 07. 2016; 8690/2016
- Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele, vlastníků dotčených pozemků a obce) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebními pozemky 419/1 (ostatní plocha), 751 (ostatní plocha), 419/4 (ostatní plocha), 415 (zastavěná plocha a nádvoří), 413 (zastavěná plocha a nádvoří), 411 (zastavěná plocha a nádvoří), 409 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (zastavěná plocha a nádvoří), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 372 (zastavěná plocha a nádvoří), 373 (zahrada), 371/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 368 (zastavěná plocha a nádvoří), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zastavěná plocha a nádvoří), 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 359 (zastavěná plocha a nádvoří), 357 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 370/4 (ostatní plocha), 370/1 (ostatní plocha), 304/8 (zahrada), 302/8 (zahrada), 304/3 (zahrada), 302/3 (zahrada), 302/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 596/1 (ostatní plocha), 472/1 (ostatní plocha), 40/1 (vodní plocha), 40/8 (vodní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 4642/1 (orná půda), 594/1 (ostatní plocha), 636/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 642 (zastavěná plocha a nádvoří), 645/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (orná půda), 662 (orná půda), 667/1 (orná půda), 4642/78 (orná půda), 4640 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 624 (zastavěná plocha a nádvoří), 626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 628 (zastavěná plocha a nádvoří), 630 (zastavěná plocha a nádvoří), 632 (zastavěná plocha a nádvoří), 634 (zastavěná plocha a nádvoří), 637 (zastavěná plocha a nádvoří), 656/1 (orná půda), 656/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 657/1 (orná půda), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 664/4 (zahrada) a 664/3 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Syrovice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto územním rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení tedy jsou vlastníci pozemků p. č. 415, 413, 411, 409, 407, 405, 403, 401, 399, 397, 393, 391, 389, 382, 380, 374, 372, 371/1, 368, 366, 365/1, 363, 361, 359, 357, č. j. 1074/17/Ca-5

386, 384, 378, 376, 302/7, 636/2, 640/2, 640/1, 642, 645/2, 613, 617, 624, 626/3, 628, 630, 632, 634, 637, 656/3, 658, 664/3, 611/2, 611/3, 615/2, 615/1, 472/4, 304/4, 304/5, 304/1, 303, 420, 421, 417, 388, 373/2, 371/3, 371/2, 358, 752, 444/35, 626/4, 640/3, 656/5, 4642/74, 4643/1, 4642/16 a 4641 všechny v k. ú. Syrovice. Správci a vlastníci dotčené dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě jsou: společnost E.ON ČR s.r.o., společnost RWE DS s.r.o., Obec Syrovice a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Dotčeným orgánem v tomto řízení je: MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě, že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení bude s provedením této stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá rovněž platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 -ti dnů od jeho doručení odvolat k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, Rajhrad 664 61). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního
úřadu I. stupně Rajhrad

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce města **Rajhrad** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce obce **Syrovice** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se stanovuje dle položky 17 písm. f) ve výši **20 000,-Kč** (slovy: dvacetisícikorun). Tento můžete uhradit hotově na pokladně MěÚ Rajhrad nebo převodem na č. účtu: 3623641/0100 s uvedením variabilního symbolu: 1361301074.

Přílohy:

výkresy č. E.2.1 až E2.8 – Situace – Pastvisko v měřítku 1:200
výkresy č. E.2.9 až E2.15 – Situace – Sobotovická v měřítku 1:200

Oznámení se doručuje:

I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčené orgány):

1. *žadatel:*
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zástupce žadatele:
Lucie Svojanovská, Švermova 600/23, 625 00 Brno
2. *dotčené orgány:*
MěÚ – OÚPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

II. Veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

3. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú. Syrovice:
415, 413, 411, 409, 407, 405, 403, 401, 399, 397, 393, 391, 389, 382, 380, 374, 372, 371/1, 368, 366, 365/1, 363, 361, 359, 357, 386, 384, 378, 376, 302/7, 636/2, 640/2, 640/1, 642, 645/2, 613, 617, 624, 626/3, 628, 630, 632, 634, 637, 656/3, 658, 664/3, 611/2, 611/3, 615/2, 615/1, 472/4, 304/4, 304/5, 304/1, 303, 420, 421, 417, 388, 373/2, 371/3, 371/2, 358, 752, 444/35, 626/4, 640/3, 656/5, 4642/74, 4643/1, 4642/16 a 4641 všechny v k. ú. Syrovice.
4. správci inženýrských sítí a ostatní:
E.ON ČR s.r.o., Husova 1, Hodonín 695 42
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67

Na vědomí:

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde