OBSAH: Situace projektového vedení		ELEKTRO	F1
Opatovice, rozš. NN, zahrádky		PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
		MĚŘÍTKO	1:500
		FORMÁT	1xA3
		ÚČEL	DSP
NÁZEV STAVBY:		DATUM	07/2015
K.Ú: Opatovice u Rojínradu	KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	Č. STAVBY	1030021938
INVESTOR: ČEZ Distribuce		M Plus elektro s.r.o.	
ING. ZEMÁNEK M	Bc. KAVKA R	Bc. KAVKA R	Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice
ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IČO: 28333081, DIČ: CZ28333081
			Tel: 777 041 233

KOTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNOU POLOHU NOVÝCH PB NUTNO VYTÝČIT GEODETICKY V PLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRAVCŮ A PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PD. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTÝČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽÍ PŘI REALIZACI STAVBY U PŘÍSLUŠNÝCH SPRAVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY

5 OHM
SS300 č.4
SS300_č.3
SS300 č.2
SS300_č.1
SS300 č.5
SS300 č.6
5 OHM

NOVÝ NAYY 4x95 ULOŽENÍ KABELU VE VÝKOPU DLE VÝKRESU F10
NOVÝ NAYY 4x95 ULOŽENÍ KABELU VE VÝKOPU "SL" DLE VÝKRESU F10
NOVÝ NAYY 4x50 ULOŽENÍ KABELU VE VÝKOPU "SL" DLE VÝKRESU F10
R741646
SR442/NK
UZEMNĚNÍ ÚO EKVIPOTENCIÁLNÍMI KRUHY POMOCÍ PÁSKY FeZn 4x30 A 4 KS ZEMNÍCÍCH TYČÍ
NOVÝ SVISLÝ ODPÍNAČ FLb
OSAZENO TRANSFORMÁTOREM 100kVA 22/0,42 kV
UZEMNĚNÍ ÚO EKVIPOTENCIÁLNÍMI KRUHY POMOCÍ PÁSKY FeZn 4x30 A 6 KS ZEMNÍCÍCH TYČÍ
NOVÁ SLOUPOVÁ TRAFOSTANICE NA JB SLOUPU 10,5/15 kN
KONZOLA ROHOVÁ PAŘAT JII-R
VÝMĚNA P.B.Č. 123 OB 10,5/15, MAX TAH 25,5 kN
NOVÝ AlFe 42/7 p. Opatovice zahrádky
Nové jiskřiště
c.Měrin 70 AlFe
123
124
125
126
127

Ochranná pásmá nadzemního elektrického vedení
ve zdravém provedení do 1000V a nad 1000V
- vzdušné dle ČSN 33 3301 čl. 3.2.1
- kabelové dle ČSN 33 3302 čl. 3.2.4
Ochranná pásmá nadzemního elektrického vedení
na stožárech VN - zemědělské dle ČSN 33 3302 čl. 3.4.3
- lesní dle ČSN 33 3302 čl. 3.3.3
- průmyslové dle ČSN 33 3302 čl. 3.3.2.1
Vedení VN a NN s izolovanými vodiči
v ochranném pásmu 2 x 2m
Vzdušný zemnící vodič FeZn 22 000-2, hloubka ø 5 a ø 6
Před zahájením zemních prací je nutno zpřesnění vytýčení
sítí oprávněným správcem inženýrského zařízení
Investor je povinen zajistit přesné označení všech inženýr
ských sítí na povrchu dle upřesněného
Výkl. č. 10/74.50 o omezeních prací ve vzdálené blízkosti
zdrojem vysokého napětí
Dle souboru norem ČSN 736005 musí být práce v blízkosti
vysokého napětí vždy řízeny a vedeny tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví osob a poškození majetku

ST	vodič	AlFe6
VODIČ	0.4 m	3.4+10.2m Cm
PL VN/NN	0.9 m	0.3 m
KABEL NN	0.05 m	0.05 m
ZVL. KABEL	0.1m+0.1m Cm	3.1+0.1m Cm

LEGENDA:
- stávající vzdušné vedení VN
- demontované vzdušné vedení VN
- nové vzdušné vedení VN
- stávající nadzemní vedení VN - nahé
- demontované nadzemní vedení VN - nahé
- nové nadzemní vedení VN - nahé
- demontované nadzemní vedení NN - nahé
- nové nadzemní vedení NN - nahé
- demontované vzdušné vedení NN
- stávající vzdušné vedení NN
- nové vzdušné vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN - izolované
- nové nadzemní vedení NN - izolované
- uzemňovací pásek
- přípojkové skříně pojistkové stávající
- přípojkové skříně pojistkové nové
- ústřelový odpojovač
- stávající sloup VN

- PL VN ST1 - distribuční síť JME 0.4
- VODIČOVÁ - distribuční síť, směr
- KANALIZACE - nezpevněná síť, směr
- kabel zemnící OZ - nezpevněná síť
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- 6/1 - počet ks/m
- venkovní ocelové stožáry
- betonový stožár nový
- demontovaný betonový stožár
- nezpůsobilé - skříň stávající
- nové rozpojovací skříň
- body vedení
- přesun
- přehled trubek
- ostatní
- uzemnění

Ochranná pásmá nadzemního elektrického vedení
ve zdravém do 1000V a nad 1000V
- zdroj dle ČSN 33 3301 čl. 3.2.1
- zdroj dle ČSN 33 3302 čl. 3.2.4
Ochranná pásmá nadzemního elektrického vedení
na stožárech VN - zemědělské dle ČSN 33 3302 čl. 3.4.3
- lesní dle ČSN 33 3302 čl. 3.3.3
- průmyslové dle ČSN 33 3302 čl. 3.3.2.1
Vedení VN a NN s izolovanými vodiči
v ochranném pásmu 2 x 2m
Vzdušný zemnící vodič FeZn 22 000-2, hloubka ø 5 a ø 6
Před zahájením zemních prací je nutno zpřesnění vytýčení
sítí oprávněným správcem inženýrského zařízení
Investor je povinen zajistit přesné označení všech inženýr
ských sítí na povrchu dle upřesněného
Výkl. č. 10/74.50 o omezeních prací ve vzdálené blízkosti
zdrojem vysokého napětí
Dle souboru norem ČSN 736005 musí být práce v blízkosti
vysokého napětí vždy řízeny a vedeny tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví osob a poškození majetku