

v.č. E2.9 | v.č. E2.10

LEGENDA:

Obnova distribuční sítě NN spočívá v náhradě nadzemního vedení za kabelové podzemní vedení. Obnova v lokalitě ulice Sobotovské začíná u rozpojovací skříně SR534 u objektu č.p. 213. Jeden směr vede z rozpojovací skříně k RD č.p. 70 a 302. Druhý směr vede po ulici Sobotovské až ke stávajícímu podpěrnému bodu 113 na p.č. 4640, kde vedení bude převedeno opět na nadzemní.


Kabely budou uloženy v chodníku do pískového lože 10 cm pod a nad kabel se zákrytem výstražnou fólií, v hloubce do 0,7 m, ve vjezdech a překročení komunikace 1,1 m (tuhé chráničky Ø110). Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou uloženy do chrániček, u plynu do cementových korytek. Pro odbočení k jednotlivým RD budou použity smyčky a T-spojky. Nové kabelové vedení bude provedeno kabely NAYY 4x150 a NAYY 4x95.

Hlavní trasou kabelu budou dotčeny parcely č. 596/1, 472/1 (ve vlastnictví obce Syrovice), 594/1 (ve vlastnictví Jihomoravského kraje) a 4640 (v soukromém vlastnictví), k.ú. Syrovice. Trasami přípojek budou dotčeny parcely č. 613, 617, 624, 626/3, 628, 630, 632, 634, 636/2, 637, 640/2, 640/1, 642, 645/2, 656/1, 656/3, 659, 658, 662, 667/1 v soukromém vlastnictví.

Hlavní trasa kabelu NN bude dlouhá cca 460 m. Přípojky budou mít dalších cca 270 m.

Před započítáním výkopových prací je nutné vytyčit ostatní inženýrské sítě, při křížení a souběhu je nutné dodržet normu ČSN 73 6005. V okolí těchto sítí provádět výkopy ručně.

Soustava NN: 3, PEN, stř. 50Hz, 400/230 V, TN-C  
 Ochrana: živé části - izolací, kryty, polohou, zábranou  
 neživé části - automat. odpojením od zdroje  
 Vnější vlivy: AA8, AB8, AD4, AE3, AF1



VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY ING. HONEK	<b>REM ELEKTRO BRNO s.r.o.</b> IČ: 26919001 BRNO, NÁM.KARLA IV 22	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: SYROVICE	REVIZE:		
INVESTOR: E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice				FORMÁT	2 A4
<b>SYROVICE, PASTVISKO OBNOVA NN, DO K.NN ČÍSLO STAVBY: 001040001996</b>				DATUM	31.03.2017
				STUPEŇ	DŮR
<b>SITUACE – SOBOTOVSKÁ</b>				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘITKO	1:200
				ZAK.ČÍSLO: 2D2238	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO <b>E276/35/12</b>	Č.VÝKRESU <b>E2.10</b>
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.					