



v.č. E2.13 | v.č. E2.14

LEGENDA viz v.č. E2.10

Soustava NN: 3, PEN, stř. 50Hz, 400/230 V, TN-C  
 Ochrana: živé části - izolací, kryty, polohou, zábranou  
 neživé části - automat. odpojením od zdroje  
 Vnější vlivy: AA8, AB8, AD4, AE3, AF1

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY ING. HONEK	<b>REMO ELEKTRO BRNO s.r.o.</b> IČ: 26919001 BRNO, NÁM.KARLA IV 22	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: SYROVICE	REVIZE:	FORMÁT	2 A4
INVESTOR: E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice				DATUM	31.03.2017
<b>SYROVICE, PASTVIŠKO OBNOVA NN, DO K.NN ČÍSLO STAVBY: 001040001996</b>				STUPEŇ	DŮR
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘITKO	1:200
<b>SITUACE – SOBOTOVSKÁ</b>				ZAK.ČÍSLO: 2D2238	Č.VÝKRESU
				ARCHIVNÍ ČÍSLO <b>E276/35/12</b>	<b>E2.14</b>

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.